

Akciju sabiedrība „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Vienotājs reģistrācijas Nr. 40003042006, juridiskā adrese : Ganību dambis 53, Rīgā, LV-1005 Latvija

Noteikumi apkures un ūdensapgādes sistēmas projektēšanai un uzstādīšanai iespiedshēmu un elektronisko ierīču ražošanas vietā (CPL ēkas 3. stāvā).

Saistībā ar CPL ēkas 3.stāvā esošo elektronisko bloku izvietojumu, izstrādāt tehnisko projektu apkures sistēmas rekonstrukcijai, visas ēkas mājas un ugunsdzēsības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas CPL (4.stava)

Tehniskājam projektam jāatbilst visiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem noteikumiem un prasībām.

Projektā jāiekļauj šādi punkti:

1. Izveidojiet apkures sistēmu, kas nodrošina istabas temperatūru $22 \pm 3^{\circ}\text{C}$.
2. Izpildiet apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzstādīšanas darbus atbilstoši projektam.