

# **Akciju sabiedrība „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003042006, juridiskā adrese : Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005

Apstiprinu

AS „RER” tehniskais direktors

N. Kondratenko

\_\_\_\_\_.04.2017

## **Tehniskais uzdevums.**

Tehniskais uzdevums komercpiedāvājumam ārējā gāzes vada krāsošanai.

### **Apraksts:**

1. Gāzes vads atrodas rūpnīcas teritorijā un izvietots 1.4 – 8.5 m augstumā no zemes virsmas.
2. Kopējais gāzes vada garums sastāda 754 m.
3. Gāzes vads sastāv no sekojošiem posmiem:
  - DN 250 – 643 m.
  - DN 150 – 13 m.
  - DN 100 – 26 m.
  - DN 25 – 72 m.
4. Gāzes vada posms DN 250 iet pa ēku fasādēm un izvietots uz 17 kronšteinu.

### **Tehniskais uzdevums:**

Sastādīt tāmi remonta darbiem, kuri sastāv no sekojošiem punktiem:

1. Gāzes vada un kronšteinu virsmas attīrīšana no korozijas un pārklājumu atlikumiem.
2. Gruntēšana.
3. Krāsošana.

Galvenais enerģētiķis \_\_\_\_\_/J.Namavirs/

Ventilācijas iecirkņa priekšnieks \_\_\_\_\_/A.Muraškins/